LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Numero campione: 1.895 **Data ricevimento:** 03/03/15 **Data inizio prove:** 03/03/15 **Data termine prove:** 18/03/15

Categoria Merceologica: Acque destinate al consumo umano

Prodotto dichiarato: Acqua

Descrizione Campione: Acqua Fontana cimitero - ora prelievo 10.45
Verbale di campionamento n. 38 del 03/03/2015

Etichetta Campione:

Descrizione Sigillo:

Quantità Campione: 2 **Restituzione Campione:** No

Imballaggio: 1 contenitore in plastica + 1 contenitore sterile

Campionamento: Effettuato dal laboratorio (APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003) (*)

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite		Note
pH	*EPA 9040C 2004*	Unità di pH	7,38	± 0,3	[6,5; 9,5]	(9)	
Conducibilità	*APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003*	microS/cm	94	± 8,7	Max 2500	(9)	
Cloro residuo libero (*)	*DM 23/03/2000 GU n° 87 13/04/2000 pag 10*	mg/L	0,35				
Alluminio	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	mg/L	NR(< 0,01)		Max 0,2	(9)	
Ammonio	*APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003*	mg/L	NR(< 0,1)		Max 0,5	(9)	
Anioni: Nitriti	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 35*	mg/L	NR(< 0,05)		Max 0,5	(9)	
Ferro	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	mg/L	NR(< 0,1)				
Conta di Microrganismi vitali	*UNI EN ISO 6222:2001*						
Valutazione quantitativa - conteggio delle colonie a 22°C		UFC/mL	<1				
Valutazione quantitativa - conteggio delle colonie a 36°C		UFC/mL	<1				
Conta di Batteri coliformi a 37°C	*ISO 9308-2:2012*	MPN/100 ml	0		Max 0	(9)	
Conta di Escherichia coli	*ISO 9308-2:2012*	MPN/100 ml	0		Max 0	(9)	
Clostridium perfringens (spore comprese) (*)	*DLgs n° 31 02/02/2001 GU n° 52 03/03/2001 All. III*	UFC/100 mL	0		Max 0	(9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite		Note
Antimonio	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	microg/L	NR(< 1)		Max 5	(9)	
Arsenico	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	microg/L	NR(< 5)		Max 10	(9)	
Cadmio	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	mg/L	NR(< 0,01)		Max 5	(9)	
Cianuri (*)	*APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003*	mg/L	NR(< 0,05)		Max 0,05	(9)	
Nichel	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	microg/L	NR(< 5)		Max 20	(9)	
Piombo	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	ug/L	NR(< 10)		Max 10	(9)	
Rame	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	mg/L	NR(< 0,1)		Max 1	(9)	
Selenio	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	mg/L	NR(< 0,01)		Max 0,01	(9)	
Anioni: Fluoruri	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 35*	mg/L	NR(< 0,1)		Max 1,5	(9)	
Anioni: Nitrati	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 35*	mg/L	3,2	± 0,3	Max 50	(9)	
Bromati (*)	*EPA 300.1 1997*	mg/L	NR(< 0,025)		Max 0,025	(9)	
Cloriti (*)	*EPA 300.1 1997*	mg/L	NR(< 0,1)		Max 0,2	(9)	
Solventi organici aromatici (*)	*APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003*	microg/L					
Benzene (*)		microg/L	<0,5		Max 1	(9)	
Toluene (*)		microg/L	<0,5				
Xilene (somma di isomeri) (*)		microg/L	<0,5				
Stirene (*)		microg/L	<0,5				
1,2 dicloroetano (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15*	microg/L	NR(< 3)		Max 3	(9)	
Tetracloroetilene (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15*	microg/L	NR(< 5)		Max 10	(9)	
Trialometani-Totali (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15*	microg/L	5		Max 30	(9)	
Solventi clorurati espressi come tricloroetilene (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 15*	mg/L	NR(< 0,01)		Max 10	(9)	
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (*)	*IPA-PCB022 (1994)*	microg/L					
Antracene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Benzo(a)antracene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Benzo(b)fluorantene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Benzo(j)fluorantene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Benzo(k)fluorantene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Benzo (b) naphto (2,1-d) thiophene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite		Note
Benzo(g,h,i)perilene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Benzo(a)pyrene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Crisene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Dibenzo(a,h)antracene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Fenantrene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Fluorantene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Pyrene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Trifenilene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Ciclopenta(c,d)pirene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Perilene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Indeno(1,2,3-cd)pirene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Benzo(b)crisene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Benzo(e)pirene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Dibenzo(def,mno)crisene (*)		microg/L	NR(< 0,005)				
Acetoclor (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Aclonifen (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Acrinatrina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Alaclor (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Aldrin (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,03)		Max 0,03	(9)	
Alfametrina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Allethrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Ametrina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Amitraz (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Anilazina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Atrazina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Azinfos-Etile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Azinfos-Metile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Benalaxil (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite	Note
Benfluralin (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Benzoximate (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bifenthrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bioallethrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bitertanolo (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bromacil (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bromofos-Etile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bromofos-Metile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bromopropilato (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bromuconazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Bupirimate (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Buprofezin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Butylat (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Cadusaphos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Captafol (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Captan (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Carbofenotion (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Chlorbenside (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Chlorbromuron (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Chlordimeform (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Chlorpropylat (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Chlorthiophos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Chlozolinate (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Cianazina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Cicloate (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Cicluron (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Ciproconazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Ciprodinil (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Clofetezine (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite		Note
Clordano (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Clorfenson (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Clorfenvinfos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Clormefos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Clorotalonil (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Cloroxuron (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Clorpirifos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Clorpirifos-Metile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Clortal dimetile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Clortal methyl (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Coumafos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Cyfluthrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Cypermethrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Dalapon methyl (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)				
DDD op' (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
DDD pp' (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
DDE op' (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
DDE pp' (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
DDT op' (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
DDT pp' (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
DEET (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Deltametrina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Diazinone (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Diclobenil (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Diclobutrazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite	Note
Diclofention (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Diclofluanide (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)			
Diclofop methyl (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Dicloran (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Diclorvos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Dicofol (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Dicrotofos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Dieldrin (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,03)		Max 0,03 (9)	
Difenilamina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Difenoconazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Dimeotato (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Dimetaclor (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Dimetametrina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Dinitramina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Disulfoton (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Ditalimfos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Endosulfan Alfa (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Endosulfan Beta (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Endosulfan Solfato (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Endrin (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,03)		Max 0,1 (9)	
EPN (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)			
Eptacloro (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,03)		Max 0,03 (9)	
Eptenofos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Esaconazolo (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Esfenvalerate (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Etaconazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite		Note
Etion (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Etoprofos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Etossichina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)				
Fenamifos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenarimol (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenazaquin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenbuconazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenclorfos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenitrotion (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenpropatrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenpropidin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenpyroximate (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenson (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fensulfothion (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fention (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fentoato (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fenvalerate (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fipronil (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Flamprop Isopropile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fluazifop butyl (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fluazinam (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Flucitrinate (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fludioxonil (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Flurocloridon (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Flutriafol (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fluvalinate (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fonofos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite		Note
Forate (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Formotion (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fosalone (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fosfamidone (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Fosmet (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Furalaxyl (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
HCB (esaclorobenzene) (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
HCH (somma di alfa, beta e delta) (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Hexaflumuron (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Hexazinon (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Imazalil (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Ioxynil methyl (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Iprodione (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Isodrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,03)		Max 0,03	(9)	
Isofenfos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Isopropalin (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Isoxaben (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Jodfenphos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Kresoxim methyl (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Lambda Cyalothrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Lindano (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Malation (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Mecarbam (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Mepanipyrim (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Metalaxil (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Methamidophos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Metholachlor (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite	Note
Methoxychlor (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Metidation (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Metobromuron (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Metribuzin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Mevinphos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Miclobutanil (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Monocrotophos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Monolinuorn (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Nicotin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Nitrotal Isopropile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Nuarimol (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Oxadixil (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Oxyfluorfen (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Paclobutrazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Paration (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Paration-Metile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Penconazole (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Pendimethalin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Permetrina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Perthan (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Phenothrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Piperonil butoxide (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Pirazofos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Piridaben (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Piridafention (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	
Pirifenox (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1 (9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite		Note
Pirimicarb (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Pirimifos-Metile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Piriproxyfen (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Procimidone (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Procloraz (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Profenofos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Promecarb (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Prometrina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Propaclor (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Propamocarb (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Propazina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Propiconazolo (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Propoxur (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Protoato (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Pyrethrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Pyrimethanil (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Quinalfos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Quinoxyfen (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Quintozen (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Simazina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Simetrina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Sulfotep (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Sulprophos (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tebuconazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tefluthrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Terbufos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

Nome Prova	Metodo Analitico	UM	Valore	Incertezza(i)	Limite		Note
Terbutilazina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Terbutrina (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tetraclorvinfos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tetradifon (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tetrametrina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tetrasul (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tionazina (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tolclofos metile (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tolylfluanid (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Tralomethrin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Triadimefon (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Triadimenol (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Triazofos (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Triciclazolo (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Triclorfon (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Trifluralin (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Triforin (*)	*EPA 527 2005*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Vinclozolin (*)	*Rapporti ISTISAN 2000/14 Pto 1 Pag 3*	microg/L	NR(< 0,1)		Max 0,1	(9)	
Antiparassitari - Totale (*)	*MI_20/07 rev 1 2007*	microg/L	NR(< 0,5)		Max 0,5	(9)	
Conta di Enterococchi intestinali	*UNI EN ISO 7899-2:2003*	UFC/100 mL	0		Max 0	(9)	
Cromo	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	microg/L	NR(< 5)		Max 50	(9)	
Mercurio (*)	*UNI EN ISO 17294-2:2005*	microg/L	NR(< 1)		Max 200	(9)	

(9) D.Lgs n. 31 del 02/02/2001 - Allegato 1

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

LABORATORIO
CHIMICO MERCEOLOGICO
CAMERA DI COMMERCIO DI SAVONA

LABCAM S.R.L società unipersonale
Sede Legale Albenga (SV) Regione Rollo 98
T/F +39 018250960 | info@labcam.it
www.labcam.it

Capitale Sociale 100.000,00 i.v.
Registro Imprese di Savona
C.F. e P. IVA: 01679440097
Rea SV 168041

Rapporto di Prova N. 1895\2015

Albenga 18/03/2015

Committente: Comune di Orco Feglino
Piazza Municipio, 3 17024 Orco Feglino (SV)

NR (<LoQ): Valore inferiore al limite di quantificazione (LoQ) della metodica applicata

(IL DIRETTORE DEL LABORATORIO)
Dott. Luca Medini

IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI