

COMUNE DI VEZZI PORTIO - Caratteristiche medie acque destinate al consumo umano**Periodo di riferimento: Gennaio - Giugno 2022**

Parametro	Unità di misura	Valore massimo di Parametro D.lgs. 31/01	Valore medio
pH	Unità di pH	> 6,5 e < 9,5	7,4
Cloro residuo libero	mg/l	Valore consigliato 0,2 mg/l (se impiegato)	0,08
Conducibilità	µS/cm a 20°C	2500	250
Bicarbonati	mg/l HCO ₃	non previsto	152
Durezza	°F	Valori consigliati 15-50 °F	12
Residuo secco a 180°C	mg/l	Valore massimo consigliato 1500 mg/l	180
Ammonio	mg/l NH ₄	0,50	<0,07
Nitrato	mg/l NO ₃	50	2,7
Nitrito	mg/l NO ₂	0,50	0,06
Cloruro	mg/l Cl	250	8
Fluoruro	mg/l F	1,5	0,1
Solfato	mg/l SO ₄	250	5
Calcio	mg/l Ca	non previsto	43
Magnesio	mg/l Mg	non previsto	3
Manganese	µg/l Mn	50	<5
Potassio	mg/l K	non previsto	<1
Sodio	mg/l Na	200	5
Arsenico	µg/l As	10	<1